

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЦПС

Н. В. Кашапова

2018 г.



Рекомендации

для обучающихся и сотрудников ЦПС по обеспечению
пожарной безопасности при обращении
с пиротехническими изделиями

1. Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации разработаны на основе Рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения от 07.12.2006 года, Территориальный правил пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями в Красноярском крае (постановление Совета администрации края № 221-п от 04.05.2008 г.), ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 2012 г.) и направлены на соблюдение правил пожарной безопасности, личного благополучия обучающихся и взрослых при обращении с пиротехническими изделиями гражданского назначения.

1.2. Пиротехническое изделие — устройство, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава.

1.3. Данного вида изделия делятся на изделия бытового назначения и изделия технического и специального назначения.

1.4. Пиротехнические изделия **бытового назначения** — сертифицированные пиротехнические изделия I-III классов потенциальной опасности, свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемого к изделию руководства по применению пиротехнического изделия обеспечивает за пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде. Пиротехнические изделия **технического и специального назначения** — сертифицированные пиротехнические изделия, которые относятся к IV-V классам потенциальной опасности и обращение с которыми требует

специальных знаний и навыков, аттестации специалистов обеспечение определенных условий технического оснащения, а также наличие лицензии в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Все пиротехнические изделия имеют опасный фактор и обуславливают опасную зону действия.

1.6. **Опасный фактор** пиротехнического изделия — специфический эффект, создаваемый пиротехническим изделием или элементом и при определенных условиях угрожающий жизни и здоровью людей и наносящий ущерб имуществу и окружающей среде. Опасная зона пиротехнического изделия — часть пространства, окружающее работающее пиротехническое изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня.

2. Хранение пиротехнических изделий

2.1. К кладовым пиротехнических изделий бытового назначения применяются требования как взрывопожароопасным зданиям и помещениям.

2.2. Отбракованные пиротехнические изделия должны храниться в отдельном помещении, выгороженном противопожарными перегородками, от изделий, годных к применению.

2.3. Хранение пиротехнических изделий бытового назначения должно осуществляться с соблюдением требований прилагаемого к изделию руководства по применению.

3. Реализация пиротехнических изделий

3.1. Продажу пиротехнических изделий бытового назначения запрещается:

3.1.1. Лицам, не достигшим 16 лет (если производителем не установлено др. возрастное ограничение).

3.1.2. Поштучно, вне заводской потребительской упаковки.

3.1.3. При отсутствии (утрате) идентифицированных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без руководства по применению пиротехнического изделия.

3.1.4. При отсутствии обязательного сертификата соответствия или знака соответствия.

3.2. Текст руководства по применению пиротехнического изделия должен быть на русском языке, шрифт текста — четкий и хорошо различимый.

4. Применения пиротехнических изделий

4.1. Применение пиротехнических изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями руководства по применению пиротехнического изделия.

4.2. Применение пиротехнических изделий бытового назначения запрещается:

4.2.1. В ночное время (с 23.00 до 08.00), за исключением праздничных дней.

- 4.2.2. На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач.
- 4.2.3. На крышах, балконах, выступающих частях фасадов зданий (сооружений), трибунах спортивных сооружений.
- 4.2.4. При использовании декораций, сценического оформления драпировок (не обработанных огнезащитными составами), в театральные постановках.
- 4.2.5. В помещениях с массовым пребыванием людей.
- 4.2.6. На территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта.
- 4.2.7. При погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании.
- 4.2.8. Во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования.
- 4.2.9. Лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем, и лицам, не имеющим соответствующей аттестации.
- 4.3. Согласование с органами государственного пожарного надзора требуется:
- 4.3.1. При применении пиротехнических изделий **технического и специального назначения**.
- 4.3.2. При подготовке и проведении фейерверков и салютов в местах массового скопления людей.
- 4.4. Площадка для фейерверков должна быть оснащена двумя порошковыми огнетушителями типа ОП-5, емкостью с водой или ящиком с песком и лопатой, а также противопожарным полотном 1 х 1 м.
- 4.5. Лицо, использовавшее пиротехническое изделие, обязано осмотреть и очистить территорию от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и опасных элементов.

Заместитель директора ЦПС



И.Н. Головчанский