



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»**

660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 24 «А»  
ИНН 2465062003 КПП 246501001  
тел. 245-59-98, 245-52-17; E-mail: udo\_cps@mailkrsk.ru

**Мероприятия по устранению Предписания ГУ МЧС России  
по Красноярскому краю № 447/2 от 26.04.2023 г.**

п/п	Наименование нарушения, указанного в Предписании	Мероприятия по устранению
1	<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Актуализирован олокальный сметный расчет на ремонт пожарной сигнализации в ценах 2 квартала 2023 Включен в реестр потребностей. <b>Срок устранения – по мере финансирования.</b></p>
2	<p>Ворота, установленные на проездах к территории МАОУ ДО ЦПС не обеспечены автоматической разблокировкой и (или) открыванием системой противопожарной защиты, либо ручным открыванием при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки в случае пожара, п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;</p>	<p>Направлено обращение о выделении дополнительных ассигнований на устранение предписания.</p> <p><b>Срок устранения: по мере финансирования.</b></p>

Директор МАОУ ДО ЦПС

Д.Г. Давыдов