


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»
660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 24А,
тел.: 267-42-32, 245-59-98, E-mail: cpskras@gmail.com

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома


П.Е. Савинкина
«19» марта 2021



Д.Г. Давыдов

Приказ от «19» 03 2021
№ 01-04-54

ИНСТРУКЦИЯ № 06-02-06/ПБ

о мерах пожарной безопасности
в мастерской
«Поварское и кондитерское дело»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с учетом особенностей мастерской «Кулинария» (далее – мастерская) структурного подразделения «Сервис» муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения» (далее — МАОУ ДО ЦПС).

1.2. Ответственность за противопожарное состояние в мастерской, а также в период образовательного процесса, несет педагог дополнительного образования, который обязан знать и выполнять установленные настоящей инструкцией правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.3. Педагог дополнительного образования обязан:

1.3.1. Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в мастерской.

1.3.2. Следить за правильностью эксплуатации электроустановок, исправностью вентиляции, а также обеспечить свободный доступ к ним.

1.3.3. Знать правила содержания и применения имеющихся в мастерской первичных средств пожаротушения.

1.3.4.Производить проверку противопожарного состояния помещений перед их закрытием, следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест.

1.3.5.Отключать электросеть, за исключением электроустановок, которые по условиям эксплуатации должны функционировать круглосуточно.

1.3.6.Не допускать к практической работе обучающихся, не прошедших вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

1.3.7.Следить за исправностью вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать надлежащие меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

1.3.8.В случае пожара или возгорания принимать меры по обеспечению безопасности обучающихся, немедленно организовать эвакуацию из здания.

1.3.9.Ставить в известность лицо, ответственное за пожарную безопасность на объектах защиты МАОУ ДО ЦПС, обо всех выявленных нарушениях правил пожарной безопасности.

2.Содержание территории мастерской

2.1.Учебно-производственный участок и учебная аудитория мастерской должны содержаться в чистоте и порядке, регулярно освобождаться от отходов учебного производства и прочего мусора.

2.2.Расстановка мебели и оборудования на путях эвакуации не допускается.

2.3.Все двери должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

2.4.Противопожарные двери мастерской, устройства для самозакрывания дверей, уплотнители в притворах должны постоянно находиться в исправном состоянии.

2.4.Запрещается перепланировка и реконструкция помещений без согласования проекта с пожарной инспекцией.

3.Обеспечение пожарной безопасности во время образовательного процесса и при эксплуатации оборудования

3.1.Образовательный процесс в мастерской должен проводиться в соответствии с учебным планом, утвержденным директором. Учебно-производственная деятельность должна осуществляться в соответствии с технологическими требованиями.

3.2.Профилактический осмотр оборудования должен проводиться не реже 1 раза в 3 месяца, вентиляционных систем - 2 раза в год.

3.3.Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта проводится не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.4.При эксплуатации вентиляционных систем запрещается:

3.4.1.Оставлять двери вентиляционных камер открытыми.

3.4.2.Выжигать скопившиеся в воздухопроводах жировые отложения, горючие вещества и конденсат.

3.4.3.Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

3.4.4.Хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

3.5.При эксплуатации электрооборудования запрещается:

3.5.1.Использовать электроприборы, имеющие дефекты корпуса, контактов, отключения.

3.5.2.Использовать электроустановки, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару.

3.5.3.Использовать электрооборудование в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей.

3.5.4.Пользоваться поврежденными розетками, выключателями и рубильниками.

3.5.5.Оставлять без присмотра включенное в сеть электрооборудование.

3.6.Около электрооборудования, имеющего повышенную пожароопасность, необходимо вывешивать стандартные знаки, таблички безопасности.

3.7.Во время практических занятий строго следить за показаниями контрольно-измерительных приборов во избежание возгорания или взрыва.

4.Уборка помещений и содержание спецодежды

4.1.После каждого занятия необходимо проводить уборку помещений и рабочих мест.

4.2.Протирать плиты разрешается только в отключенном из сети и остуженном состоянии. Обтирочный материал не должен оставаться на плитах. Его следует помещать в специальные приспособления возле раковин.

4.3.Обтирочный материал после пользования убирается в специально отведенное место.

4.4.Спецодежда педагога дополнительного образования и обучающихся должна храниться в подвешенном состоянии в отведенном месте. Оставлять спецодежду в цехе (на учебно-производственных участках) запрещается.

5.Первичные средства пожаротушения и правила их применения

5.1.Территория мастерской должна быть укомплектована исправными первичными средствами пожаротушения.

5.2.Первичные средства пожаротушения должны содержаться всегда в исправном состоянии и быть готовы к применению в действии. Педагог дополнительного образования должен знать место нахождения первичных средств пожаротушения на каждом участке и правила их применения.

5.3.Размещение средств пожаротушения не должно препятствовать безопасной эвакуации обучающихся и персонала. Их следует располагать на видных местах на высоте не более 1,5 м от пола или в специальной тумбе на полу.

5.4.В мастерской имеются на вооружении огнетушители порошковые (ОП-8(з)) и углекислотные (ОУ-5).

5.5.Огнетушители типа ОУ-5 предназначены для тушения возгораний электропроводов, кабелей, электроустановок под напряжением.

5.6. Порядок приведения в действие огнетушителя типа ОУ:

5.6.1.Снять огнетушитель с кронштейна или достать из тумбы.

5.6.2.Выдернуть предохранительную чеку.

5.6.3.Поднести его к очагу возгорания.

5.6.4.Направить раструб (снегообразователь) на очаг возгорания.

5.6.5.Нажать на нижний рычаг.

Во время работы с огнетушителем (выброс заряда через раструб) не разрешается держаться рукой за раструб, во избежание обморожения. Температура раструба и запорно-пускового устройства на корпусе понижается до -70°C .

5.7.Порядок приведения в действие огнетушителя ОП(з):

5.7.1.Снять огнетушитель с кронштейна или достать из тумбы.

5.7.2.Выдернуть предохранительную чеку.

5.7.3.Поднести и направить на очаг возгорания.

5.7.4.Нажать на нижний рычаг.


5.8.Запрещается:

- 5.8.1. Пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения.
5.8.2. Пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы).
5.8.3. Бросать огнетушители.
5.8.4. Хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

6. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в мастерской

- 6.1. За обеспечение пожарной безопасности на территории мастерской отвечает педагог дополнительного образования.
6.2. В случае пожара педагогу дополнительного образования следует немедленно прекратить занятия и вывести обучающихся с территории мастерской для эвакуации из здания согласно Плану эвакуации с первого этажа МАОУ ДО ЦПС (ул. Устиновича, 24А), покинуть здание, имея при себе журнал посещаемости занятий (или список присутствующих на занятии).
6.3. Педагог дополнительного образования эвакуирует обучающихся на место сверки, определенное приказом (теплое время года) или договором о совместных действиях при эвакуации людей (холодное время года), где проводит сверку эвакуированных обучающихся по вышеуказанному журналу (списку).

Заместитель директора



И.Н. Головчанский