



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»**
660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 24 «А»
ИНН 2465062003 КПП 246501001
тел. 245-59-98, 245-52-17; E-mail: udo_cps@mailkrsk.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель первичной профсоюзной
организации МАОУ ДО ЦПС
_____ П.Е. Савинкина
_____ 2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАОУ ДО ЦПС
_____ Д.Г. Давыдов
Приказ № _____ от «__» ____ 2022г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1-06-ПБ
о мерах пожарной безопасности
на объектах защиты МАОУ ДО ЦПС

2022 г.

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 (Постановление Правительства РФ № 390) и устанавливает требования противопожарного режима на объектах защиты муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения» (далее — МАОУ ДО ЦПС), расположенных по адресам: ул. Устиновича, 24А; ул. Устиновича, 24А, строение 2; пр. Metallургов, 14Б, является обязательной для сотрудников и обучающихся МАОУ ДО ЦПС, а также для командированных, студентов, проходящих учебно-производственную практику в учреждении и других лиц, находящихся на территории и объектах защиты МАОУ ДО ЦПС. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности и противопожарного режима объектов защиты МАОУ ДО ЦПС привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.2. Все сотрудники МАОУ ДО ЦПС допускаются к работе только после ознакомления с правилами противопожарного режима объектов защиты МАОУ ДО ЦПС и прохождения обучения мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарных инструктажей согласно утвержденным программам. Порядок и сроки обучения определяются администрацией МАОУ ДО ЦПС.

1.3. Периодический инструктаж сотрудникам МАОУ ДО ЦПС проводится 1 раз в 6 месяцев.

1.4. Главная ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты МАОУ ДО ЦПС возлагается на директора.

2. Содержание объектов защиты и территорий

2.1. Перед началом учебного года МАОУ ДО ЦПС принимается соответствующей комиссией, в состав которой входят представители государственного пожарного надзора. 2.2. На каждом этаже объектов защиты МАОУ ДО ЦПС имеются планы эвакуации людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

2.3. На объектах защиты МАОУ ДО ЦПС разрабатываются инструкции о действиях сотрудников по эвакуации обучающихся и других людей при пожаре, проводятся практические тренировки не менее 2 раз в год.

2.4. На дверях помещений учебно-производственного и складского назначения должна быть обозначена категория пожарной опасности.

2.5. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится не реже 1 раза в год с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.6. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий объектов МАОУ ДО ЦПС подлежат эксплуатационным испытаниям не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний, обследованию целостности конструкций не реже 1 раза в год с составлением акта и отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, а также должны содержаться в исправном состоянии.

2.7. Эвакуационные выходы, тамбуры, пути эвакуации (коридоры, лестницы) не должны быть загромождены оборудованием, мебелью и другими предметами, радиаторы центрального отопления должны быть установлены на высоте 2,3 м от пола. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры должны иметь уплотнения в притворах. Устройства

самозакрывания, которыми оборудованы двери, должны постоянно находиться в исправном состоянии. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.8. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов на объектах защиты МАОУ ДО ЦПС запрещается:

2.8.1. Устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

2.8.2. Изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется.

2.8.3. Размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах) различные изделия, оборудование, отходы и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

2.8.4. Устраивать в тамбурах выходов из зданий места хранения инвентаря и материалов. 2.8.5. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

2.9. Ковровые дорожки, коврики и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2.10. В коридорах, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки.

2.9. Объекты защиты МАОУ ДО ЦПС оборудуются средствами оповещения людей о пожаре.

2.10. Эвакуационное освещение на объектах защиты МАОУ ДО ЦПС находится в круглосуточном режиме работы или включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

2.11. Двери (люки) чердачных и технических помещений, электрощитовых, теплоузлов должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить под контролем должностного лица (вахтера) с целью исключения попадания в указанные помещения посторонних лиц. На дверях помещений имеются надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

2.12. Территория объектов защиты МАОУ ДО ЦПС должна содержаться в чистоте и порядке. Опавшие листья, сухую траву и прочий мусор необходимо регулярно убирать и вывозить с территории.

2.13. Разведение костров на территории не допускается. Сжигание мусора разрешается в исключительных случаях в специально отведенном месте и производится под контролем обслуживающего персонала и представителя администрации.

2.14. На объектах защиты МАОУ ДО ЦПС запрещается:

2.14.1. Использовать чердаки и другие технические помещения для организации учебно-производственных участков, мастерских, а также для хранения материалов, оборудования, мебели, других предметов.

2.14.2. Размещать мебель, материалы, оборудование, другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов.

2.14.3. Производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.14.4. Хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебели другие горючие материалы.

2.14.5. Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

2.16.6. Производить перепланировку помещений без согласования с отделом надзорной деятельности.

2.16.7. Использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации горючие материалы.

2.16.8. Применять для отопления помещений нестандартные нагревательные устройства.

2.16.9. Устанавливать зеркала, эмитирующие выход из помещений.

2.16.10. Проводить огневые, электрогазосварочные и другие пожароопасные работы на объектах защиты МАОУ ДО ЦПС при наличии в помещениях людей.

2.16.11. Проживание сотрудников и других лиц.

2. 17. Огневые и сварочные работы могут производиться только будучи официально оформленными при наличии соответствующего наряда-допуска у лица (лиц), которое будет выполнять данные работы.

Специалист по охране труда

И.А. Сюбарь